



191512340212

朗润检测

报告编号 NO: 22110903



检测报告

参数名称: 饮食业油烟、废气、废水、噪声

委托单位: 乐金显示(烟台)有限公司

检测类别: 委托检测

山东朗润环境检测有限公司

2022年12月6日

检验检测专用章

山东朗润环境检测有限公司

说 明

- 1.本报告无检验单位检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2.本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.本报告未经同意不得复制（全文复制除外）报告。
- 5.本报告不得用于各类广告宣传。
- 6.对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理。
- 7.本报告仅对采样样品检测结果负责，客户送样委托检测，检验检测数据和结果仅对接受的样品负责。
- 8.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。
- 9.除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为永久保存。

检测机构：山东朗润环境检测有限公司

联系地址：烟台市经济技术开发区衡山路5号内2-3号

邮政编码：264000

联系电话：0535-6382476

一、基本信息

客户名称	乐金显示（烟台）有限公司	客户地址	烟台经济技术开发区北京中路 2 号
受检单位	乐金显示（烟台）有限公司	采样地址	烟台经济技术开发区北京中路 2 号
联系人	隽小真	联系电话	18363802522
样品来源	<input type="checkbox"/> 送样 <input checked="" type="checkbox"/> 现场采样 <input checked="" type="checkbox"/> 现场测试	采/接样日期	2022. 11. 14
样品状态	吸附管、吸收瓶、气袋、采样头、金属滤筒、淡黄色透明液体	检测日期	2022. 11. 14-11. 21

二、检测结果

2.1 饮食业油烟

样品编号	检测点位	检测项目	检测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	处理效率 (%)	浓度限值	处理效率限值 (%)
02-221114 10	食堂油烟 1# 进口	饮食业油烟	3.70	5.1×10^{-2}	98	/	≥90
02-221114 11	食堂油烟 1# 出口	饮食业油烟	0.106	1.6×10^{-3}		1.0mg/m ³	
		臭气浓度	54	/	/	70(无量纲)	/
02-221114 12	食堂油烟 2# 进口	饮食业油烟	3.70	3.7×10^{-2}	99	/	≥90
02-221114 13	食堂油烟 2# 出口	饮食业油烟	0.104	9.1×10^{-4}		1.0mg/m ³	
		臭气浓度	54	/	/	70(无量纲)	/
备注	《山东省饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597-2006) 大型						

注：结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。

2.2 锅炉废气

样品编号	检测点位	检测项目	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	折算浓度限值 (mg/m ³)
02-22111405	燃气锅炉排 气筒 2#	颗粒物	7.1	1.6×10^{-2}	10
		二氧化硫	43	9.8×10^{-2}	50
		氮氧化物	45	1.1×10^{-1}	100
		烟气黑度	<1 级	/	1 级
备注	《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/ 2374-2018) 重点控制区				

注：结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。